

Dodatečná informace č. 1

k zadávací podmínkám veřejné zakázky
"Úprava komunikace v ulici Jevanská, k.ú. a obec Louňovice, po výkopu inženýrských sítí"

Zadavatel	Obec Louňovice sídlo: Horní náves 6, 251 62 Louňovice
Veřejná zakázka	Úprava komunikace v ulici Jevanská, k.ú. a obec Louňovice, po výkopu inženýrských sítí

Zadavatel, obec Louňovice, obdržela dne 3. 4. 2020 žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky: "Úprava komunikace v ulici Jevanská, k.ú. a obec Louňovice, po výkopu inženýrských sítí".

Přesné znění žádosti o dodatečné informace ze dne 3. 4. 2020:

Chtěl bych se více informovat o položkách v rozpočtu. Jedná se o položku uložení vytěžené zeminy na skládku. Je tím myšlena skládka obecní, anebo externí? A dále s tím spjaté.

Dopravné do 10 km.

A ještě se mi jedná o specifikaci geotextilie, zda bude vyžadována tkaná, anebo netkaná? Ve výzvě to není specifikováno a v položkách ano, tak se chci ujistit, co bude vyžadováno.

Odpověď zadavatele na dotazy uchazeče:

Nejedná se o skládku obecní, ale o jakoukoliv skládku externí. Dopravné 10 km je tam uvedeno proto, že je v zájmu zadavatele i případného dodavatele na co nejnižších nákladech.

Geotextilie má být tkaná - viz specifikace uvedená v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Ing. Josef Řehák
starosta